検　査　結　果　書

No. W0155539-001
平成 28 年 3 月 10 日

〒769-0292
綾歌郡宇多津町宇多津1881番地

宇多津町水道事業
宇多津町長　谷川　俊博　　様

水道法第20条に基づく厚生労働大臣登録検査機関登録番号第40号
〒760-0006 香川県高松市亀岡町9番20号
電　話　０８７－８３４－５１４５
一般社団法人　香川県薬剤師会
検査センター

検査材料	水道水				
受付日	平成 28 年 3 月 3 日		採取年月日時	平成 28 年 3 月 3 日　10 時 15 分	
採取場所	（社）醍醐福祉会平山保育園				
採取者名	曽根　正樹	（所属）　一般社団法人　香川県薬剤師会			
採取状況	（水温℃）	10.9	（気温℃）	11.2	

依頼された検体について検査した結果は下記の通りであることを報告します。

検査項目	検査結果	単位	基準値
一般細菌	0	個/mℓ	100個/mℓ 以下
大腸菌	検出せず	－	検出されないこと
塩化物イオン	4.1	mg/ℓ	200mg/ℓ 以下
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	0.3未満	mg/ℓ	3mg/ℓ 以下
pH値	7.6(19℃)	－	5.8以上8.6以下
味	異常なし	－	異常でないこと
臭気	異常なし	－	異常でないこと
色度	0.5	度	5度以下
濁度	0.1未満	度	2度以下
残留塩素	0.4	mg/ℓ	0.1mg/ℓ 以上
	-以下余白-		

検査期間	平成 28 年 3 月 3 日　～　平成 28 年 3 月 10 日		
検査方法	平成15年7月22日　厚生労働省告示第261号	検査責任者	曽　根　正　樹
判定	上記検査項目については、水質基準に適合する		
備考			

検　査　結　果　書

No. W0155539-002
平成 28 年 3 月 10 日

〒769-0292
綾歌郡宇多津町宇多津1881番地

宇多津町水道事業
宇多津町長　谷川　俊博　　様

水道法第20条に基づく厚生労働大臣登録検査機関登録番号第40号
〒760-0006 香川県高松市亀岡町9番26号
電　話　０８７－８３４－５１７５
一般社団法人　香川県薬剤師会
検査センター

検査材料	水道水				
受付日	平成 28 年 3 月 3 日		採取年月日時	平成 28 年 3 月 3 日　10 時 00 分	
採取場所	宇多津町火葬場				
採取者名	曽根　正樹	（所属）　一般社団法人　香川県薬剤師会			
採取状況	（水温℃）	13.7	（気温℃）	13.7	

依頼された検体について検査した結果は下記の通りであることを報告します。

検査項目	検査結果	単位	基準値
一般細菌	0	個/mℓ	100個/mℓ 以下
大腸菌	検出せず	－	検出されないこと
塩化物イオン	3.4	mg/ℓ	200mg/ℓ 以下
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	0.3未満	mg/ℓ	3mg/ℓ 以下
pH値	7.7(19℃)	－	5.8以上8.6以下
味	異常なし	－	異常でないこと
臭気	異常なし	－	異常でないこと
色度	0.5未満	度	5度以下
濁度	0.1未満	度	2度以下
残留塩素	0.4	mg/ℓ	0.1mg/ℓ 以上
	-以下余白-		

検査期間	平成 28 年 3 月 3 日　～　平成 28 年 3 月 10 日		
検査方法	平成15年7月22日　厚生労働省告示第261号	検査責任者	曽　根　正　樹
判定	上記検査項目については、水質基準に適合する		
備考			